

## Kungörelse om det uppdaterade programmet för miljökonsekvensbedömningen av den undervattensförlagda elkabeln EstLink 3

Finlands miljöcentral (Syke) har den 18 maj 2026 mottagit en underrättelse från Estlands klimatministerium (Kliimaministeerium) om inledande av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) i enlighet med artikel 3 i konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (FördrS 67/1997, Esbokonventionen). Enligt 30 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland. Finland och Estland har också ett bilateralt avtal om bedömning av gränsöverskridande miljökonsekvenser (FördrS 61/2002).

Elering AS har ansökt om tillstånd för installation av en undervattens högspänd likströmskabel (EstLink 3) i Finska viken. Kabeln sträcker sig från byn Aulepa i Estland till gränsen för Finlands ekonomiska zon i Finska viken. Kabelns längd från Estlands kust till gränsen för Finlands ekonomiska zon är cirka 54 kilometer. Kabelns planerade kapacitet är högst 700 megawatt (MW) likström upp till en spänning på 525 kilovolt (kV). Kabeln kommer att placeras cirka 1–1,5 meter ner i havs-bottens sediment. Den ursprungligen planerade kabelsträckningen på havsbotten har senare ändrats eftersom genomförandet av den medförde tekniska utmaningar. Den alternativa sträckning som föreslagits av Estlands geologiska undersökning undviker branta havsbottenformationer och erbjuder stabilare förhållanden, vilket förbättrar projektets tillförlitlighet och minskar installationsriskerna. Till följd av ändringarna utvidgas projektets MKB-förfarande till att även omfatta det nya havsområdet, vilket innebär att ett nytt MKB-program ska utarbetas för hela influensområdet.

Finlands miljöcentral kungör i enlighet med 30 § 2 mom. 3 punkten i MKB-lagen dokumenten i anslutning till bedömningen av den kraftkabel EstLink 3. Kungörelsen är till påseende under tiden 1.6.–1.7.2026 på Finlands miljöcentrals webbplats ([syke.fi](https://syke.fi)). Material för mer information om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning finns på miljöförvaltningens webbplats på adressen [miljo.fi/undervattenskabeln-estlink3-MKB](https://miljo.fi/undervattenskabeln-estlink3-MKB). Kungörelsen har publicerats den 1 juni 2026.

Mer information fås av överinspektör Anna Reunamo, tfn 029 525 1557, [transboundaryEIA.SEA@syke.fi](mailto:transboundaryEIA.SEA@syke.fi)